

Pool Kronos 10 PH

Загальні характеристики:

- Живлення: 100 - 240 В, перемінний струм
- Дисплей: 4 цифри з 7-ма сегментами
- Роз'єм Впс для електрода PH
- Перемикач на три позиції: Priming (Заповнення), ON (Включено), Stand by (Очікування)
- Продуктивність перистальтичного насоса та тиск: див. на бирці насоса
- Діапазон вимірювання PH: від 6-8 PH (розділ.здат. 0.1 PH)
- Метод дозування: ON-OFF (регулювання Set Point – встановлене значення)
- Метод калібрування PH: 1 точка

Положення перемикача:

1) Позиція Заповнення - «насос працює» (Позиція перемикача MOM)

2) Нормальне положення - «вимірювання PH та дозування» (Положення перемикача - ON)

Калібрування:

Утримуйте кнопку PROG протягом 5 секунд, щоб запустити меню калібрування.

На дисплеї з'явиться C7pH, вставте електрод у калібрувальний розчин, натисніть PROG і зачекайте 60 секунд.

Відображається відсоток якості електрода.

Натисніть PROG, щоб повернутися до режиму дозування.

Встановлення заданого значення (Set Point):

Утримуйте кнопку ВВЕРХ, доки налаштування не почне блимати

Натисніть знову, щоб збільшити значення.

Діапазон значень від 6.2 до 7.8 pH, крок 0.1 PH

Коли реальне значення менше 6.0 PH значення блимає

Коли реальне значення більше 8.0 PH значення блимає

3) Положення очікування - «насос зупинено» (положення перемикача OFF)

Утримуйте кнопку PROG протягом 3 секунд, щоб запустити меню налаштування:

Меню налаштування PH:

- 1) Встановіть метод дозування: кислота (Acid) чи луг (Alka)
- 2) Фіксоване значення температури 25 ° C