

Dynamik PH

Загальні характеристики

- Живлення: 100 ÷ 240 В перемінного струму
- Дисплей: 4 цифри із 7 сегментами
- Впс роз'єм для електрода PH
- Перемикач на 3 позиції: Priming (заповнення), ON (включено), Stand by (очікування)
- Продуктивність перистальтичного насоса та тиск : див. на бирці насоса
- Діапазон вимірювання PH: 6 ÷ 8 (розділ.здат.: 0.1 PH)
- Спосіб дозування: ON-OFF (регулювання Set Point – задане значення)
- Метод калібрування PH: 1 точка

Положення перемикача:

1) Положення «заповнення» - насос працює (Положення перемикача MOM)

2) Нормальне положення – «вимір PH і дозування» (Положення перемикача – ON):

Калібрування:

Натисніть та утримуйте  протягом 5 секунд для запуску меню калібрування

На дисплеї з'явиться **C7pH**

Зануріть електрод у калібрувальний розчин, натисніть  та зачекайте 60 сек

На дисплеї з'явиться відсоток якості електрода

Натисніть  для повернення в режим виміру

Встановлення заданого значення (Set point):

Утримуйте  доки не з'явиться миготливе значення, натисніть  ще раз для збільшення значення. Натисніть  на три секунди для збереження значення та виходу.

Діапазон значень 6.2 ÷ 7.8 крок 0.1

Коли фактичне значення менше 6.0 pH, значення блимає

Коли фактичне значення більше 8.0 pH, значення блимає

3) Положення Stand by (очікування)

Встановлення методу дозування:

Утримуйте  протягом трьох секунд для запуску меню установки:

Встановіть метод дозування PH ("Acid (Кислота)" або "Alka (луг)")

Фіксоване значення температури (25°C)